

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02281

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009216

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Зартекс".  
Адрес: 620024, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1.  
ОГРН: 1026605770575. Телефон (343) 256-94-47, факс (343) 264-46-68.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие Зартекс".  
Адрес: 620024, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 1.  
ОГРН: 1026605770575. Телефон (343) 256-94-47, факс (343) 264-46-68.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые «Тафтинг» (ворс – 100% полипропилен, высота ворса 3÷25 мм, общий вес 1210÷2500 г/м<sup>2</sup>), выпускаемые по СТО 39920662-001-2007 с изм. 1-5. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 13.93.13.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5822/РС от 03.07.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3436-АОП от 13.06.2018 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.07.2018 по 03.07.2023



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия